

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Шарыпово, Шарыповскому и Ужурскому районам
662312, г. Шарыпово, 1-й м-он, д. 4, пом. 102, т. 8(39153) 27-9-87, e-mail: ogpn00@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Шарыпово
(место составления акта)

“ 28 ” ноября 20 19 г.
(дата составления акта)
16 час 10 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 65

По адресу/адресам: Красноярский край, г. Шарыпово, 3 микрорайон, строение 32.
(место проведения проверки)

На основании: исполнения распоряжения главного государственного инспектора г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского районов по пожарному надзору капитан вн. службы Майоров Д.А. №65 от «12» ноября 2019 года «О проведении внеплановой выездной проверки»; ст. ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)».

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» г. Шарыпово (далее – МАОУ СОШ №8)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 28 ” ноября 20 19 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

общая продолжительность проверки: 1 (один) рабочий день/ 2 (два) часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шарыпово, Шарыповскому и Ужурскому Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Директор МАОУ СОШ №8 Ботвинкина Тамара Юрьевна
(фамилии, инициалы, дата, время) (подпись)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского районов по пожарному надзору Неустроева Анастасия Александровна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовали: директор МАОУ СОШ №8 Ботвинкина Т.Ю.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя)

В ходе проведения проверки: установлено, предписания №14/1/1, 14/1/2 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 29.03.2018 года не исполнены в установленные сроки.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Помещения бассейна (не связанные с мокрым процессом) не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.	п.14 Норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)" утвержденные Приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 315: Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией представлен в обязательном приложении. Таблица 3 п.38	Директор MAOY СОШ№8 Ботвинкина Т.Ю.
2	Помещения бассейна не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара.	п. 5.1 Норм пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03) утвержденные Приказом МЧС РФ от 20 июня 2003 г. N 323: Тип СОУЭ для зданий определяется по таблице 2. Допускается использование более высокого типа СОУЭ для зданий при соблюдении условия обеспечения безопасной эвакуации людей. Таблица 2	Директор MAOY СОШ№8 Ботвинкина Т.Ю.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **предписания №14/1/1, 14/1/2 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 29.03.2018 года не исполнены в установленные сроки**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1) Предписания № 65/1/1-2 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара. на 2 листах в 1 экземпляре

Подписи лиц, проводивших проверку:
**Государственный инспектор г. Шарыпово, Шарыповского
и Ужурского районов по пожарному надзору
Неустроева А.А.**



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Вотвинкина Т.Ю.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

28 мая 2019 г.

В.И.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)